

ПО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП»



АМПЕРМЕТР Э378 - 2

№ 124058

ПАСПОРТ

1. Основные технические данные
и характеристики

1.1. Класс точности 1,5.

1.2. Конечное значение шкалы

800А1.3. Частота 50 Гц.

1.4. Масса прибора не более 1,0 кг.

1.5. Габаритные размеры не более

160 × 160 × 115 мм.

1.6. Сведения о наличии драгоценных материалов приведены в приложении.

2. Комплект поставки

2.1. Амперметр Э378 — 1 шт.

2.2. Крепежные скобы — 2 шт.

2.3. Паспорт — 1 экз.

2.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации (на партию приборов устанавливаемых в один почтовый адрес) — 1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Амперметр Э378, заводской номер 124058
соответствует ТУ 25-04-1058-76 и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска 25.12.14 г.



Контролер ОТК Власов

4. Гарантийные обязательства

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие амперметра Э378 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления, гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

4.2. Дата ввода в эксплуатацию

_____ подпись

5. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм, при условии соблюдения требований раздела «Гарантийные обязательства», потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, ПО «Краснодарский ЗИП», ОТК.

8-800-511-09-43

mlizantan@yandex.ru

LIZANTAN.COM

Приложение

Таблица

Сведения о наличии драгоценных материалов в амперметре Э378
с конечным значением диапазона измерений от 1 до 20 А на частоту 500 Гц,
от 1 до 300 А на частоту 50 Гц

Наимено- вание	Обозначе- ние	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса	Масса	Номер акта	Примечание
		обозначение	колич.	колич. в изд.	в 1 шт., г	в изд., г		
Платина								
Растяжка		5ПВ.143.568	1	1	0,0021	0,0021 0,002		