

ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСС"



Утвержден
5В1.550.046-19 ПС-ЛУ

ДКПП 33.20.53.190
ДКПП 26.51.53-13.00
ОКП 42 1511



UA, TR, 047



**СИГНАЛИЗАТОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ
ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ЩИТ-2 - 20**

Паспорт
5В1.550.046-19 ПС

~ 172/213

**На предприятии действует Система управления качеством
согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2009
Сертификат № UA 2.003.08329-14**

ВНИМАНИЕ! В эксплуатационной документации могут быть не отражены незначительные конструктивные и схемные изменения, которые внесены в результате совершенствования сигнализатора и не влияют на взрывозащищенность и технические характеристики сигнализатора.

Изготовитель не принимает претензий при нарушении правил подготовки к работе, эксплуатации и обслуживания изделия.

В данном изделии применены узлы и конструктивные решения, запатентованные ОДО "РОСС", а также патенты, права на которые ОДО "РОСС" приобрело в законном порядке. Всякое копирование изделий ОДО "РОСС", отдельных узлов, конструктивных и схемных решений в коммерческих целях, будет преследоваться в соответствии с действующим законодательством, как нарушение прав на интеллектуальную собственность ОДО "РОСС".

1 Общие указания

1.1 Настоящий паспорт отражает техническое состояние сигнализатора горючих газов и паров термохимического ЩИТ-2 (далее по тексту – сигнализатор) после изготовления, в процессе эксплуатации и после ремонта.

1.2 Правила заполнения и ведения паспорта:

- паспорт должен постоянно находиться с сигнализатором;
- при записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки;
- неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное лицо;
- после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя);
- при передаче сигнализатора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего сигнализатор.

1.3 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации 5В1.550.046-19 ТО.

2 Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Сигнализатор горючих газов и паров термохимический ЩИТ-2-20 УХЛ4.1.

Обозначение изделия: 5B1.550.046-19.

Дата изготовления: 10.14г.

Заводской номер датчика ДТХ-127-5: 213.

Заводской номер блока У-20: 172.

Заводской номер блока У-22: -.

Заводской номер сигнализатора: 172/213.

Наименование и почтовый адрес предприятия-изготовителя:

ОДО "РОСС".

Украина, 61017, г. Харьков, ул. Котлова, 129.

3 Основные технические данные и характеристики

3.1 Основные технические данные и характеристики сигнализатора приведены в техническом описании и инструкции по эксплуатации 5B1.550.046-19 ТО.

4 Комплектность

4.1 Комплектность приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество в комплекте		Примечание
		ЩИТ-2-20	ЩИТ-2-21	
Изделия				
5B5.087.156	Блок У-20	1 шт.	-	
5B5.087.156-02	Блок У-22	-	1 шт.	
5B2.320.301	Датчик ДТХ-127-5	1 шт.	-	
5B2.320.249	Датчик ДТХ-128-1	-	1 шт.	
Документация				
5B1.550.046-19 ТО	Техническое описание и инструкция по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	
5B1.550.046-19 ПС	Паспорт	1 экз.	1 экз.	
5B1.550.046 ДП	Методика поверки	1 экз.	1 экз.	
Комплект ЗИП				
5B4.675.050-01	Элементы чувствительные точечные трегерные ТТЧЭ-2 УХЛ4 ТУ6-82 5B0.467.006 ТУ	-	1 компл.	Примеч. 3
5B4.675.051-01		-		
5B5.887.610-02	Камера	1 шт.	-	
5B5.064.627	Блок ЧЭ	1 шт.	-	

Продолжение таблицы 1

Обозначение	Наименование	Количество в комплекте		Примечание
		ЩИТ-2-20	ЩИТ-2-21	
АГО.481.303 ТУ	Вставка плавкая ВП1-1В 0,5 А ВП1-1В 1,0 А	2 шт. 1 шт.	2 шт. 1 шт.	Примеч. 3
5В4.675.050-01 ЭТ	Элементы чувствительные точечные трегерные ТТЧЗ-2. Этикетка	-	1 экз.	
5В5.887.610-02 ЭТ	Камера. Этикетка	1 экз.	-	
5В5.064.627 ЭТ	Блок ЧЗ. Этикетка	1 экз.	-	
	<u>Комплект монтажных частей</u>			
ГЕО.364.126 ТУ	Розетка 2РМ24КПН19Г1В1	1 шт.	1 шт.	
БРО.364.028 ТУ	Вилка ШР20П5ЭГ7Н	1 шт.	1 шт.	
БРО.364.028 ТУ	Розетка ШР20П5НШ7Н	1 шт.	1 шт.	
Каталог Платан	Вилка ДВ-9М	1 шт.	1 шт.	
5В8.112.113	Угольник	2 шт.	2 шт.	
5В4.175.421	Упаковка	1 компл.	-	
5В4.175.365	Упаковка	-	1 компл.	

Примечание 1 Допускается поставка вилки ШР20П5ЭГ10Н взамен вилки ШР20П5ЭГ7Н, если произведена соответствующая замена в ответной части разъема на блоке У-20, У-22.

Примечание 2 Допускается поставка розетки ШР20П5НШ10Н взамен розетки ШР20П5НШ7Н, если произведена соответствующая замена в ответной части разъема датчика.

Примечание 3 Блок ЧЗ 5В5.064.627 (с этикеткой 5В5.064.627 ЭТ) поставляется по отдельному заказу в процессе эксплуатации.

5 Свидетельство о приемке

Сигнализатор горючих газов и паров термохимический ЩИТ-2- 20
УХЛ4.1 5В1.550.046- 19 заводской номер 172/213
соответствует техническим условиям ТУ 38 Украины 0208010-006-94
5В1.550.046 ТУ и признан годным для эксплуатации.

личная подпись

Начальник ОТК

расшифровка подписи

10.14.14
год, месяц, число

6 Свидетельство о поверке

Сигнализатор горючих газов и паров термохимический ЩИТ-2- 20
УХЛ4.1 5В1.550.046- 19 заводской номер 172/213
внесенный в Государственный реестр Украины, России на основании
результатов поверки, произведенной ГП "Харьковский региональный
научно-производственный центр стандартизации, метрологии и
сертификации", признан годным и допущен к применению.



Государственный поверитель

10 20 14 г.

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

7.2 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

7.3 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации, транспортирования и хранения.

Сигнализатор горючих газов и паров термохимический ЩИТ-2-20
УХЛ4.1 5В1.550.046-19 заводской номер 172/213
упакован ОДО "РОСС" согласно требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____
10.18
год, месяц, число

9.1 В случае отказа сигнализатора в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств потребитель должен выслать в адрес предприятия-изготовителя письменное извещение со следующими данными:

- обозначение изделия, заводской номер, дата выпуска и дата ввода в эксплуатацию;
- характер дефекта или неисправности;
- наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры и поверочных газовых смесей, указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации 5B1.550.046-19 TO.

Сигнализатор должен быть направлен в ремонт в комплекте с паспортом. Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зарегистрированы в таблице 2.

Таблица 2

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Принятые меры