

УКРТЕРМОКОНТ
ФИЛЬТР ВОЗДУХА ФВ – 25,02

Паспорт

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный расход воздуха, м³/ч:

для ФВ6-02.....	6
для ФВ25-02.....	25

Допускаемое давление

на входе,

МПа(гс/см²).....0,3-0,8 (3-8)

Степень очистки воздуха в течение 4500 ч работы
фильтрующего элемента, %, не более 99,95

Падение давления в фильтре при нижнем значении давления на
входе и максимальном расходе,

МПа (кгс/см²), не более 0,02(0,2)

Масса, кг, не более:

для ФВ6-02	0,5
для ФВ25-02.....	0,8

Габаритные размеры, мм, не более:

для ФВ6-02	Ø 78x140
для ФВ25-02	Ø90x145

Примечание. Расход воздуха указан при атмосферном
давлении 101325 Па (760 мм рт.ст),
температуре окружающего воздуха
20 °С и наибольшем давлении на
выходе

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол.	Примечание
Фильтр воздуха	1 шт.	Согласно заказ-наряда
Паспорт	1 экз.	
Штуцер соединительный	2 шт.	
Прокладка	2 шт.	
Патрон фильтрующий	1 шт.	

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр воздуха ФВ - 25.02 соответствует техническим условиям ДСТУ 2967-1:2003 и признан годным для эксплуатации.

М.П. ОТК

Дата выпуска

27.07.2015

ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу фильтра в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления.