

УПЗ-80-5 УПЗ-80-10

Назначение

Установки УПЗ-80-5, УПЗ-80-10 предназначены для испытаний оболочки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, предварительной и точной локализации повреждений оболочки кабеля. УПЗ-80-5 может применяться для преобразования высокоомных дефектов на сигнальных кабелях, кабелях управления и связи.

Установки имеют моноблочную конструкцию и являются переносным оборудованием.

Технические данные

Параметр	Значение	
	УПЗ-80-5	УПЗ-80-10
Пределы напряжения постоянного тока, кВ	0,5; 1; 2; 5	1; 2; 5; 10
Максимальное значение силы тока (соответственно пределам по напряжению), мА	1500, 600, 300, 150	600, 300, 150, 75
Границы приведенной погрешности измерения, %	± 3	
Минимальная емкость нагрузки, мкФ	0,1	
Рабочий цикл при номинальной мощности (работа/простой), ч	2 / 1	
Напряжение питающей сети, В	220 ± 22	
Частота сети, Гц	50 ± 1	
Потребляемая мощность, ВА, не более	750	
Масса, кг, не более	25	
Габаритные размеры, мм, не более	480x200x357	

