

Министерство инфраструктуры Украины
 ЧАО «Харьковский электротехнический завод «Трансвязь»
 61009, г. Харьков, ул. Достоевского, 16
 тел: (0572) 50-77-03, тел./факс: (057) 724-48-74 эл. почта: transsvyaz@ukr.net

ДКПП 31.10.50.330

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-БУФЕРНОЕ ЗБУ-12/10М УЗ

ПАСПОРТ

525.00.44 ПС

1 Основные сведения об изделии и технические данные

- 1.1 Устройство предназначено для заряда и содержания аккумуляторных батарей.
- 1.2 Напряжение питания переменного частоты 50 Гц – 110 В или 220 В.
- 1.3 Зарядный ток в режиме форсированного заряда – не менее 10 А.
- 1.4 Минимальный ток в режиме буферной работы – не более 0,1 А.
- 1.5 Электрические цепи, изолированные друг от друга и корпуса выдерживают без пробоя и перекрытия испытательное напряжение переменного тока частоты 50 Гц:
- между выводными зажимами 220 В (110 В) и корпусом – 1500 В;
 - между остальными зажимами и корпусом – 1000 В.
- 1.6 Электрическое сопротивление изоляции между всеми соединенными между собой выводными зажимами и корпусом – не менее 5 МОм.
- 1.7 Габаритные размеры: 328 мм х 265 мм х 255 мм.
- 1.8 Масса не более 22 кг.
- ### 2 Комплектность
- Устройство зарядно-буферное ЗБУ-12/10М УЗ 525.00.40.. – 1 шт.
 - Паспорт 525.00.44 ПС..... – 1 экз.
 - Техническое описание 525.00.44 ТО..... – 1 экз. на 10 изделий

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии предварительного хранения не более 6 месяцев со дня отгрузки потребителю.

4 Свидетельство о приемке

Устройство зарядно-буферное ЗБУ-12/10М заводской номер № 8 соответствует техническим условиям ТУ 32 ЦШ 4054-92 и признано годным для эксплуатации.

ОТК

МП

Дата выпуска

Подпись лица ответственного за приемку